

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
к 2024/2025 учебному году

составлен «12» августа 2024 года

Полное наименование общеобразовательной организации, год постройки	Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №7», 1993 год постройки
Юридический и фактический адрес организации, телефон	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д.12, 8(39191)5-43-62
Фамилия, имя, отчество руководителя	Исайкин Константин Викторович

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНР от 07.06.2024г. № 523-а «О подготовке общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2024/2025 учебному году» проверка проводилась комиссией, в составе:

Друшова Татьяна Александровна	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры – начальник Управления образования, председатель муниципальной комиссии
члены комиссии:	
Аксютина Элиза Исаевна	заместитель заведующего отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Белых Вера Николаевна	Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, подполковник полиции (по согласованию)
Большакова Надежда Васильевна	начальник отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга Управления образования Администрации муниципального района (в части образовательных организаций с.п. Хатанга)
Донченко Екатерина Николаевна	Начальник ПЦО ОВД младший лейтенант полиции отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию)
Иванова Галина Анатольевна	руководитель группы хозяйственно-эксплуатационного обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Жестянкин Станислав Владимирович	Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Тюкпиеков Евгений Арсентьевич	Государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Трофимов Антон Николаевич	заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» старший лейтенант полиции (по согласованию)
Шопин Андрей Анатольевич	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по общим вопросам - начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):	Устав школы (новая редакция), приказ Управления имущественных отношений от 07.04.2015г. № 636
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (здания)	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 20.03.2008г. серия 24 ЕЗ № 764886
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2008г. серия 24 ЕИ № 012500
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ)	№ 8147-л серии 24 ЛО1 № 0001313 от 31.08.2015г. бессрочно, приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31 августа 2015г. № 8147-л серии 24ЛО1 №0001313. Данные соответствуют.
- Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) -	нет
5. Наличие материально -технической базы и оснащенности образовательного процесса	в наличии 26 учебных кабинетов, состояние ученической мебели удовлетворительное, укомплектованность 100 %
6. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние	2 физкультурных зала, укомплектованность спортивным оборудованием 100 %, состояние - удовлетворительное
7. Укомплектованность штатов (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)	укомплектованность на 90%; открыты вакансии по следующим учебным предметам: - учитель истории – 18 часов; - учитель иностранного языка – 18 часов; - учитель информатики - 18 часов.
8. В 2024/2025 учебному году	классов 26 обучающихся 475 из них: - в 1 смену классов <u>26</u> обучающихся <u>475</u> - во 2 смену классов <u>0</u> обучающихся <u>0</u>
9. Техническое состояние здания	Ограниченно работоспособное техническое состояние (на основании анализа данных, полученных в результате обследования, учитывая наличие дефектов и повреждений, отсутствие информации о геотермическом режиме грунтового основания текущее состояние строительных конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31937- 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Это категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом

	включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
10. Наличие актов плановых и внеплановых осмотров согласно ВСН 58-88 (р)	<p>в наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт о результатах проведения комплекса мероприятий по повышению уровня пожарной защиты ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» от 16.02.2024 б/н; - акт осмотра территории от 03.04.2024 № 002/07-2024; - акт о результатах проведения комплекса мероприятий по повышению уровня пожарной защиты ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» от 16.02.2024 б/н; - акт о результатах проведения комплекса мероприятий по повышению уровня пожарной защиты ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» от 16.02.2024 б/н; - дефектный акт на проведение текущего ремонта по замене металлической двери центрального входа в здание Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №7» ул. Строителей, 12, г. Дудинка от 20.05.2024 б/н; - акт о результатах проведения комплекса мероприятий по повышению уровня пожарной защиты ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» от 07.06.2024 б/н; - акт осмотра территории от 10.06.2024 № 003/07-2024.
11. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация)	-
12. Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование, подрядная организация)	текущий ремонт учебных кабинетов и фасада здания школы собственными силами; работы по монтажу охранной сигнализации ИП Лой В.П.; работы по установке дополнительного оборудования системы видеонаблюдения ИП Лой В.П.
13. Состояние территории, закрепленной за общеобразовательной организацией	удовлетворительное
14. Обеспечение мер безопасности (в	- круглосуточный пост охраны школы

том числе обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия)

осуществляется частной физической охраной и сторож; сторожем, оборудован телефонная радиосвязь с определителем номера, тревожная кнопка и выводом мониторов с камер система видеонаблюдения. Ведется обязательная регистрация работников, учащихся и посторонних лиц, пребывающих в здание и убывающих из здания школы. Регистрация ведется с помощью видеонаблюдения и письменной фиксации в журнале учета, где отмечается время прибытия и убытия.

- здание школы частично ограждено забором, конструкция забора: металлическая гнутая труба, высота забора 1,5 м.;

- уличное освещение недостаточное, обеспечиваемое тремя осветительными устройствами, «слепых зон» не имеется;

- физическая охрана осуществляется ООО ЧОО «Гелиос»;

Технические средства обнаружения и сигнализации:

- Домофон COMMAX CDV-43K;

- металлодетектор стационарный монопанельный UlaScan M600,

- ручной досмотровый металлодетектор Super Scanner MD-3003B1;

- система видеонаблюдения внутренняя и наружная (наружных камер – 7 штук, внутренних камер – 31 штук; видеонаблюдение осуществляется круглосуточно; срок архивации событий составляет более 30 дней;

- система тревожной сигнализации в составе: извещатель ручной охранной «Астра-321-Т», устройство СПИ «Астра-Р», Приток -А- 4(8)» с выводом сигнала на ПЦО ОВО по Таймырскому району.

- установлена автоматическая система оповещения на случай пожара. Для системы пожарной сигнализации используются три контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ». Информация с контроллеров приходит на пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М». Для управления исполнительными устройствами (световыми оповещателями, инженерным оборудованием) используется три блока контрольно-пусковых «С2000-КПБ». В качестве средств пожарной сигнализации приняты адресные дымовые пожарный извещатели «ДИП-34А-03», адресные тепловые пожарный извещатели «С2000-ИП-03», адресные ручные пожарный извещатели «ИПР-513-3АМ, исп. 01». В качестве световых указателей направления эвакуации используется световой табло. Основным элементом является базовый блок переговорного устройства «Рупор-

	<p>ДБ». На каждом этаже оборудована экстренная тревожная кнопка на случай пожара. Система оповещения оборудована автономным резервированным аккумуляторным питанием, не зависящим от центрального электроснабжения.</p> <p>- установлена система «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала в пожарную часть.</p>
15. Состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности общеобразовательной организации, в том числе:	
- наличие Паспорта безопасности объекта	-Паспорта безопасности Таймырского муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №7 актуализирован 2024 г. -Акт категорирования от 12.04.2024
- обеспечение доступности зданий и сооружений общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения	Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от 30.07.2021г. - наличие кнопки вызова персонала на входе; - наличие тактильных табличек на входе; - обустроенная туалетная комната на 1 этаже; - наличие световых маяков для обозначения расположения дверей.
- организация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности
16. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов	на каждом этаже установлены первичные средства пожаротушения, (ОП-4(з) (ОП-5(з), огнетушитель порошковый, (У-5) огнетушители углекислотные; огнетушители в исправном / рабочем состоянии; Пути эвакуации определены четырьмя лестничными проходами, вдоль стен лестничных маршей приклеены маркеры с обозначением и направлением пути эвакуации. На каждом этаже установлены планы эвакуации со светоотражающими фосфоризирующими элементами.
17. Наличие и размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций	в наличии тематические стенды, размещённые на посту охраны, на 2 этаже (со спецификой для детей до 10 лет), на 4 этаже (возле кабинета ОБЖ)
18. Работоспособность и обеспечение обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации	в рабочем состоянии, находится на обслуживании ИП Лой В.П. (акт обследования технического состояния от 05.08.2024, б/н)
19. Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом (для организаций с круглосуточным пребыванием детей)	-
20. Наличие не исполненных	Предписание Управления Федеральной службы

<p>предписаний надзорных органов (указать в части чего и причины не исполнения)</p>	<p>по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Норильске от 22.04.2024г. № 7919 в части нарушения требований, выразившиеся в: не обеспечении обучающихся при организации одноразового горячего питания (завтрак), набором пищевых продуктов в полном объеме; не обеспечении соответствия ежедневного меню для обучающихся 1-4 классов утвержденному двухнедельному циклическому меню по наименованию, количеству блюд; не оснащении столовой образовательного учреждения необходимым инвентарем; в использовании мебели (стульев) в обеденном зале столовой с дефектами и повреждениями покрытия. Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Норильске от 22.04.2024г. № 7920 в части нарушения требований, выразившиеся в: обеспечить изготовление блюд на пищеблоке ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7» в соответствии с микробиологическими нормативами безопасности. Срок устранения указанных Предписаний продлен до 01.10.2024, письмо Роспотребнадзора от 05.06.2024 № 24-06-01/02-1328-2024.</p>
<p>21. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся</p>	<p>фельдшер КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» на основании договора № б/н от 09 апреля 2021 года</p>
<p>22. Наличие столовой или буфета:</p>	<p>в наличии</p>
<p>- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой</p>	<p>в соответствии с СанПиН обеспеченность посудой – 100%</p>
<p>- Организация питьевого режима</p>	<p>питьевые фонтаны</p>
<p>23. Готовность организации к работе в осенне-зимний период. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние</p>	<p>теплоцентраль, готова</p>
<p>24. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные)</p>	<p>-</p>
<p>25. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта)</p>	<p>протокол от 04.04.2022г № 82, испытательная электротехническая лаборатория ООО «Импулс»</p>
<p>26. Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования (котлы, вспомогательное оборудование)</p>	<p>в соответствии с нормативными требованиями</p>

котельных установок, холодильные установки, насосы и т.д.)	
27. Наличие и состояние:	
- Водоснабжения	центральное, удовлетворительное
- Электроснабжения	центральное, удовлетворительное
- Канализации	центральное, удовлетворительное
- Вентиляции	центральное, удовлетворительное
28. Анализ результатов оценки готовности общеобразовательной организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года	По результатам готовности школы по состоянию на 2023/2024 полностью не решен вопрос относительно установки системы голосового оповещения – имеется согласованная смета работ, с подрядчиком обговаривается график проведения работ по монтажу.
29. Соблюдение требований к работникам и их подготовке	- администрация школы имеет высшее профессиональное педагогическое образование и профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент», в июне 2024 года пройдены курсы переподготовки по охране труда с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов. - педагогический состав имеет высшее и среднее профессиональное педагогическое образование. - уровень профессиональной подготовки учебно-вспомогательного персонала соответствует должностным критериям.
30. Соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала	электромонтер с соответствующим средним профессиональным образованием; допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В (проверка в 2023г., следующая в 2025г.)
31. Укомплектование рабочих мест обязательной документацией	укомплектованность рабочих мест учителей-предметников согласно ФЗ-582 на 100%, укомплектованность рабочих мест администрации и МОП в общем соответствуют нормативным требованиям.

Замечания и предложения комиссии: Коррупция Д.Х от 2019 года № 1006 ; Буклет №20 подпункта «В» - отсутствует ограждение территории школы, что способствует несанкционированному доступу на территорию школы ; пункта №25 подпункта «В» - (на 1-м этаже объекта не оборудовано помещение для охраны с установкой в него систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение ВДН ГУБ ; пункта 30 - (на первом этаже 4-й видеонаблюдения ; 3-й видеонаблюдения с тыльной стороны, и 1-й об с правой торца ; пункта №31 (отсутствует резервная система оповещения на объекте (территория) которая обеспечит оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территория) о необходимости эвакуации и других действий, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение потерь.

И.о. директора ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»


Е.В. Тронько


Подписи членов комиссии:

Друппова Татьяна Александровна

Аксютинна Элиза Исаевна


с.п. Катанга

с.п. Шопин


назнач. на др. должность


Белых Вера Николаевна
Большакова Надежда Васильевна
Донченко Екатерина Николаевна
Иванова Галина Анатольевна
Жестянкин Станислав Владимирович
Тюкпиеков Евгений Арсентьевич
Трофимов Антон Николаевич
Шопин Андрей Анатольевич